



**SYR РЕЛЕ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ВОДЫ**

**SYR реле контроля уровня воды  
932 и 933 Защита отопительного  
оборудования от выкипания.**



**Системный подход к вопросу комфорта**

# Функциональный контроль уровня воды непосредственно либо в котле или на трубопроводе отопительной системы - защита от выкипания SYR.

## Ограничитель уровня воды 933

Рабочее давление	макс.10 Бар
Рабочая температура	макс. 120 °C
Окружающая температура	макс. 70 °C
Вид штуцера	IP 65
Микропереключатель	переменный однополярный
Положение при монтаже	главная ось вертикально
Допускаемая нагрузка	10 (4) A / 250 V переменного тока
TÜV-контрольный номер детали	TÜV.HWB.12-190
VDE-паспорт №	139223
Артикул	Тип 933.1 с блокировкой: 0933.20.000 Тип 933.2 без блокировки: 0933.20.001



Реле контроля уровня воды от SYR надежно защищает котельное оборудование от повреждений, связанных с выкипанием воды. Монтаж любого из типов реле контроля уровня воды необходим в замкнутых системах отопления мощностью более 300 кВт согласно действующим техническим нормам. Для отопительных систем меньшей мощности необходимо выполнять условия, при которых низкий уровень воды (недостаток воды) не приведет к перегреву.

Реле контроля уровня воды SYR используются либо для монтажа внутри котла (932) либо для монтажа на трубопроводе отопительной системы (933). Оба варианта поставляются как с блокировкой так и без блокировки. Блокировка активируется снова после пополнения воды до требуемого значения в системе для чего, посредством нажатия антиблокировочной кнопки. Контроллеры SYR 932 также могут поставляться в укороченной виде – арт. 932.5. Характерная особенность реле от компании SYR: возможна замена блока выключения без опорожнения контура системы отопления.

## Ограничитель уровня воды 933

Рабочее давление	макс.10 Бар
Рабочая температура	макс. 120 °C
Окружающая температура	макс. 70 °C
Вид штуцера	IP 65
Микропереключатель	переменный однополярный
Положение при монтаже	главная ось вертикально
Допускаемая нагрузка	10 (4) A / 250 V переменного тока
TÜV-контрольный номер детали	TÜV.HWB 06-190
VDE-паспорт №	139223
Артикул	Тип 932.1 с блокировкой: 0932.50.000 Тип 932.2 без блокировки: 0932.50.001 Тип 932.5 укороченный с блокировкой: 0932.50.002



Регулярный сервис реле контроля уровня воды не требуется, но функционирование должно проверяться раз в год, посредством нажатия контрольного стрелки.

- **надежно защищает котел от повреждений, связанных с выкипанием воды**
- **установка либо внешняя – на трубопровод в отопительной системе (арт.933) или непосредственно внутри котла (арт. 932)**
- **электрический блок выключения вращается на 360 ° и может быть заменен без опорожнения контура**
- **магнитная передача сигнала о движении поплавка на микропереключатель**
- **проверка без снижения уровня воды**
- **надежный поплавок из термостойкого стекла**



Госстандарт России

